873HM9002

ソーワテクニカ

農事用有圧換気扇<丸形>用システム部材　後ガード

形　名　G-R100BA

取付工事・取扱説明書

この後ガードは、農事用有圧換気扇<丸形>に使用する専用後ガードです。
取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。
取付工事は販売店さま、または工事店さまが実施してください。

取付工事終了後は、必ずお客さまにこの説明書をお渡しください。

ご使用の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●図記号の意味は次のとおりです

	指示に従い必ず行う		接 触 禁 止

警 告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	ガードを取付けても農事用有圧換気扇は高所取付用のため、床上1．8m以上の触れることのできない場所へ据付ける （けがの原因）
	ガードの中へ手や物などを絶対に入れない （故障・けがの原因）
	農事用有圧換気扇への取付けまたはお手入れの際は必ず分電盤のブレーカを切ってから行う。また、ぬれた手で操作をしない （通電していると感電・けがの原因）
注 意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋、家財などの損害に結びつくもの
	ガード及び部品の取付けは、確実に行う （落下によりけがの原因）
	取付けやお手入れの際は手袋を着用する （着用しないとけがの原因）

お願い

ガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。

適用機種

適 用 機 種 名
KH-R100ETE-50　KH-R100ETE-60　KH-DCR100ETE

外形寸法図



付属部品
コードバンド・・・12個

取付方法



付属コードバンドで上図のように取付けます（3本×4ヶ所）。
ゆるみ、ガタつきがないことを確認してください。
農事用有圧換気扇の電源コードは渦巻線の間より取出してください。

お手入れのしかた

お手入れの際は必ず農事用有圧換気扇の電源を切ってから行ってください。
汚れが目立ってきましたら3ヶ月に1度を目安として清掃してください。目詰まりがないようにしてください。
古くなった製品は買い換えてください。

お願い　お手入れに下記の溶剤は使用しないでください。（変質、変色する原因になります）
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤

製造販売元　株式会社　ソーワテクニカ
〒509-9132　岐阜県中津川市茄子川中垣外1646-45　電話0573-78-0302
技術指導元　三菱電機株式会社

この説明書は、再生紙を使用しています。